

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ05.В.00039
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621049
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

«Unilin BVBA – division Flooring». Адрес: Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium. Телефон 32 56 67 52 11, факс 32 56 67 52 12.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«Unilin BVBA – division Flooring». Адрес: Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium. Телефон 32 56 67 52 11, факс 32 56 67 52 12.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)

"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

древесноволокнистые плиты – ламинат и ламинированные напольные покрытия, плинтусы, профили, пороги, толщиной от 7 мм до 14 мм, TM Quick-Step, Loc floor, Clic floor, Hercules, Oblige, Clic&go. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
55 3600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), см. приложение, бланк № 0053224 группа горючести Г4 (сильногорючий), группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемый), группа распространения пламени РП3 (умереннораспространяющий), дымообразующая способность Д3 (высокая), токсичность Т2 (умеренноопасная)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4411

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, проводившего исследования)

Протокол испытаний № М-00055-ТР от 10.06.2009 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Акт анализа состояния производства № 103-АП от 20.05.2009 ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ОП.019 от 26.03.2009

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.06.2009 по 15.06.2012



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбин